



- A_N - Gebäudenutzfläche
- g_n - Anzahl der Geschosse
- P_{nenn} - Nennleistung der Erzeugungsanlage in kW_p
- $Q_{P,ref}$ - Jahresprimärenergiebedarf des Referenzgebäudes
- ΔQ_P - bilanziell anrechenbare primärenergetische Korrektur des Ausgangswertes des Jahres-Primärenergiebedarfs des Gebäudes
- $Q_{e,AT}$ - jährlicher absoluter Endenergiebedarf der Anlagentechnik
- Q_{Ertrag} - bilanzieller Jahresertrag der Erzeugungsanlage

1) das Gebäude fällt nicht unter § 23 Absatz 4 mit:
 $Q_{h,f,strom}$ - Jahresendenergiebedarf Beheizung
 $Q_{v,f,strom}$ - Jahresendenergiebedarf Lüftung
 $Q_{c,f,strom}$ - Jahresendenergiebedarf Kühlung
 $Q_{l,f,strom}$ - Jahresendenergiebedarf Beleuchtung
 $Q_{w,f,strom}$ - Jahresendenergiebedarf Trinkwarmwasser

2) ΔQ_P gedeckelt auf den kleineren Wert: $\text{Min}(0,3 Q_{P,ref}; 1,8 Q_{Ertrag})$